



Rozvodná soustava: 1NPE ~50Hz 230V
TN - C - S
Provozní napětí 230V, ~50Hz
Ovládací napětí 230V AC
24V DC

Ochrana před nebezpečným dotýkovým napětím :
automatickým odpojením od zdroje
dvojitou nebo zesílenou izolací
malým napětí SELV a PELV
doplňujícím pospojováním

- LEGENDA:**
- (M)** Pohon
 - (T)** Teploměr
 - (L)** Hladiinometr
 - (P)** Tlakoměr
 - (T)** Tenzometr
 - (T)** Uzavírací pneumatický ventil
 - (T)** Regulační pneumatický ventil

	0	01/2026	Vojtěch Novotný	Ing. Jan Dynářek
REVIZE	DATUM	VYPRACOVAL	SCHVÁLIL	POPIS
AKCE - STAVBA		Rekonstrukce automatizace OP, RY171 - Projektová dokumentace RY161 regenerace		
INVESTOR		Synthesia a.s.		
MÍSTO		Areal firmy Synthesia a.s. - Objekt RY171, RY161		
ČÁST		D.1.2.8.2 MaR - AP25		
NÁZEV VÝKRESU		Dispozice RY161 AP25 – 4. patro +24.00 m		
		ČÍSLO VÝKRESU		
		D.1.2.8.2 - 107		