



POZNÁMKA: NAVRŽENÉ UMÍSTĚNÍ NOVÉHO ROZVADĚČE A01 HOSOKAWA V ELEKTROROZVODNĚ JE POUZE ORIENTAČNÍ. V DOBĚ TVORBY DOKUMENTACE NEBYLY ZNÁMY ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH POLI ROZVADĚČE A01 HOSOKAWA. OKOLO ROZVADĚČE JE ZAPOTŘEBNÍ ZACHOVAT VOLNÝ PROSTOR DLE ČSN EN 33 2000-7-729.

Exprom s.r.o.		NÁZEV PROJEKTU: Synthesia, a.s. – Ry43 Návrh kabelůž a kabelových tras, demonitáže		MĚŘÍTKO: 1:100	NÁZEV VÝKRESU: Dispozice kabelových tras – ELA	
		– Ry43 Návrh kabelůž a kabelových tras, demonitáže		DATUM: 04/2026	ČÁST PD: Elektrotechnická instalace a elektrozařizení	
1	05/2026	V. KÁVA	DPS – čístopis	LIST: 1	ČÍSLO VÝKRESU: 26013-E1-009-ELH	
0	04/2026	V. KÁVA	DPS – k připomínkám	LIST: 1	REVIZE: 1	
REV.	DATUM	ZPRACOVAL	POPIS	ODP. PROJEKTANT:		

LEGENDA:
■ STÁVAJÍCÍ KABELOVÁ TRASA ELA/MAR
■ NOVÁ KABELOVÁ TRASA ELA – DRÁTĚNÝ KABELOVÝ ŽLAB O ROZMĚRECH 50x400mm