



POZNÁMKA: NAVRŽENÉ UMÍSTĚNÍ NOVÉHO ROZVÁDEČE A01 HOSOKAWA V ELEKTROROZVODNĚ JE POUZE ORIENTAČNÍ. V DOBĚ TVORBY DOKUMENTACE NEBYLY ZNÁMY ROZMĚRY JEDNOTLIVÝCH POLI ROZVÁDEČE A01 HOSOKAWA. OKOLO ROZVÁDEČE JE ZAPOTŘEBÍ ZACHOVAT VOLNÝ PROSTOR DLE ČSN EN 33 2000-7-729.

Exprom a.s.		NÁZEV PROJEKTU: Synthesia, a.s. – Ry43 Návrh kabeláž a kabelových tras, demonitáže		MĚŘÍTKO: 1:100	NÁZEV VÝKRESU: Dispozice kabelových tras – MAR	
				DATUM: 04/2026	ČÁST PD:	
1	05/2026	V. KÁVA	DPS – čístopis	SCHVÁLIL:	LIST: 1	Měření a regulace
0	04/2026	V. KÁVA	DPS – k připomínkám	VYPRACOVAL:	ČÍSLO VÝKRESU: 26013-M1-010-ELH	
REV.	DATUM	ZPRACOVAL	POPIS	ODP. PROJEKTANT:	LISTŮ: 1	REVIZE: 1

LEGENDA:
MAGENTA: NOVÁ KABELOVÁ TRASA MAR – DRÁTĚNÝ KABELOVÝ ŽLAB O ROZMĚRECH 50x400mm
RED: NOVÁ KABELOVÁ TRASA MAR – DRÁTĚNÝ KABELOVÝ ŽLAB O ROZMĚRECH 50x250mm